

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep,
0030 Oslo

Dato: 10.11.2023

Kopi:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Norsk Kommunalteknisk Forening, Norsk Vann og Norsk Brannbefals Landsforbund

Forslag til endring i Brannforebyggingsforskriften

Viser til vårt tidligere brev av 10.09.2022 og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) svar av 18.08.2023 om vårt forslag til endring i Forskrift om brannforebygging (FOB) § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger, 2. ledd: «*Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.*» Dette ønsket vi endret til: «*Kontrollens **og vedlikeholdets** omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.*»

I JD sitt svar, er det bekymring at en slik endring av tekst ville være lemping av gjeldende krav i Brann- og eksplosjonsvernloven § 6. Vi har svært vanskelig med å se at dette er tilfelle.

Begrunnelse:

For at bygg og sikkerhetsinnretninger skal fungere til enhver tid, kreves det blant annet at eier gjennomfører sine plikter om ettersyn (enkel egenkontroll). I tillegg til dette skal det utføres kontroll og vedlikehold av kompetente personer/bedrifter. Hele bransjen oppfatter FOB § 5 som en presisering om krav til kontroll og vedlikehold (slik overskriften sier) og registrerer at ordet vedlikehold er tatt med i begynnelsen (, *blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt*).

Slik vi forstår JD sin tankegang, betyr også dagens tekst om periodisk kontroll (for å avgjøre om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre og om de oppfyller kravene til brann sikkerhet som gjelder for byggverket), innebære en lemping av gjeldende krav da det ikke vil være i tråd med kravet om at bygningsdeler, installasjoner og utsyr til enhver tid skal virke etter sin hensikt. Det er svært vanskelig å se noen prinsipiell forskjell på de to periodiske handlingene, kontroll og vedlikehold i dette perspektivet.

Vi ber dere derfor om å se på dette på nytt, også fordi BFO, NKF, NV og NBLF ser at det er veldig viktig med presisering på dette punktet, også ut fra bærekraftsprinsippene. En endring i veiledningen i tråd med vårt forslag, vil da gi en presisering av punktet og gjøre at både kontroll og vedlikehold blir ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Krav til kompetanse:

I veiledningen under § 5, Hvordan kan eier sørge for kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretningene? ønsket vi å føye til følgende: «*For sikkerhetsinnretningene som har vært underlagt Plan- og bygningsloven, er krav til kompetanse angitt i Forskrift om byggesak.*»

JD presiserer at disse kravene gjelder oppføringsfasen og ikke i driftsfasen. Det presiseres i veiledningen at dette «*kan dette stille store krav til kompetanse*», men angir ikke noe konkret om dette hvilket gjør det vanskelig å forholde seg til for aktørene.

Sikkerhetsinnretningene ble oppført under krav gitt av Plan- og bygningslov med forskrifter. Hvis man ikke har kompetanse til å prosjektere et anlegg, så har man heller ikke kompetanse til å kontrollere det. Hvis man ikke vil si noe om hva kompetanse er, så kan kompetansekravet fjernes.

Vårt forslag angir i langt større grad en presisering som det går an å forholde seg til og vi ber om at dere ser på dette på nytt.

Krav til varslings:

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 er veldig klar på at enhver «*straks skal underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmingsentral. Det samme gjelder ved **overhengende fare** for en slik hendelse.*»

Vi registrer at JD ikke ser **gode grunner** til presisering i FOB om varslings om brudd på lov og forskrift fra de som undersøker bygg og sikkerhetsinnretningene, og vil videreføre dagens praksis, til tross for at et samlet brann-Norge inkludert BFO, NKF, NV og NBLF mener det motsatte. Dette er tankevekkende, og vi ber dere se på dette en gang til.

På vegne av BFO, NKF, NV og NBLF.

Arnstein Fedøy

Arnstein Fedøy

Styremedlem og saksbehandler for slukkevannsveileder